

FG.	2
F.S.	

SIGLA COMPONENTI COMUNI

ES.

7QU1

NUMERO PAGINA INSERIMENTO

TIPO DI COMPONENTI COMUNI ES.:

- QF - INTERRUTTORE AUTOMATICO
- QS - SEZIONATORE
- QU - SEZ. PORTA FUSIBILE
- FU - PORTA FUSIBILE
- KM - RELE' DI POTENZA
- KA - RELE' AUSILIARIO

PROGRESSIVO DI PAGINA

SIGLA FILO

ES.

7-1X

NUMERO PAGINA INSERIMENTO

PROGRESSIVO DI PAGINA

OPZ. RIFERIMENTO DI FASE

SIGLA RINVIO

ES.

7-1



9.6

NUMERO FILO

PAGINA DI RINVIO

COLONNA SU PAGINA DI RINVIO

COLORI CONDUTTORI

Tratto dalla norma europea EN 60204-1

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

GIALLO-VERDE

CIRCUITI DI POTENZA in AC e DC

FASE - NERO NEUTRO - BLU CHIARO

CIRCUITI AUSILIARI in AC con trasf. disaccoppiatore $\leq 250V$

ROSSO

CIRCUITI AUSILIARI in AC senza trasf. disaccoppiatore

FASE - NERO NEUTRO - BLU CHIARO

CIRCUITI AUSILIARI in DC

BLU

CIRCUITI ALIMENTATI DA FONTE ESTERNA AL QUADRO

ARANCIONE



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
SPECIFICHE COSTRUTTIVE
Konstruktions spezifikationen / Construction specification

MAT:	2
COM: A0001443	FG 3
FILE: A0001443.DWG	F.S.

LISTA FOGLI \ INDEX

Foglio Sheet/Blatt	Descrizione Description \ Beschreibung	Revisione Revision									Foglio Sheet/Blatt	Descrizione Description \ Beschreibung	Revisione Revision								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	COPERTINA/Cover/ABDECKUNG																				
2	SPEC.COSTRUTTIVE/Construction spec./KONSTRUKTIVE SPEZIF.																				
3	INDICE/INDEX/INDEX																				
4	LEGENDA SIMBOLI/ Symbollegende / Symbol legend																				
8	LAYOUT																				
9	LAYOUT																				
10	CIRCUITO DI POTENZA / Stromkreis / Power circuit																				
11	CIRCUITO DI POTENZA / Stromkreis / Power circuit																				
13	VENTILATORI / LÜFTER / Fans																				
18	STEUERL.ZUM EXT.AGG./Com. connection with remote cond.unit																				
20	C.A.SOLENOIDE/Solenoid aux.circuit/STROMKREIS MAGENTV.																				
21	PANNELLO DI CONTROLLO / Touchscreen/ Control panel																				
22	CENTRALINA / Steuergerät / Control unit																				
23	CENTRALINA / Steuergerät / Control unit																				
25	INGRESSI / Eingänge / Inputs																				
26	USCITE / Ausgänge / Outputs																				
27	VALV.ELETTR./ELEKTR EXPANSIONSVENTIL / Electronic valve																				
31	S.WIRELESS / KABELLOSER KT-FUEHLER/ Wireless probe																				
32	MORSETTIERE / Klemmleiste / Terminal Blocks																				
33	MORSETTIERE / Klemmleiste / Terminal Blocks																				
34	MORSETTIERE / Klemmleiste / Terminal Blocks																				
35	MORSETTIERE / Klemmleiste / Terminal Blocks																				
36	DISTINTA MATERIALI / Stückliste / Part list																				



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM


DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
INDICE
INDEX

MAT :	
COM : A0001443	
FILE : A0001443.DWG	

3
FG 4
F.S.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
A	Sim.\Sym.	File	Descrizione\Description\Beschreibung			Sim.\Sym.	File	Descrizione\Description\Beschreibung			A																															
		B10_N	<i>Pressure to current transducer</i> Trasduttore di pressione/corrente <i>Druckaufnehmer</i>				KA1_N	<i>Relay coil</i> Bobina rele' Ausiliario <i>SCHUETZ-SPULE</i>																																		
		E10_N	<i>Three-phase fan with PE</i> Ventilatore trifase con PE <i>DREHSTROM-LUEFTER MIT PE</i>				BLK61	<i>Consent</i> Consenso <i>SCHLIESSER-KONTAKT</i>																																		
B		G1_N	<i>Current converter AC-DC single phase</i> Convertitore di corrente AC-DC monofase <i>WECHSELRICHTER AC/DC 1- PHASIG</i>				BLK121	<i>Temperature Probe</i> Sonda Temperatura <i>Temperaturfühler</i>			B																															
		Q21_N	<i>Unipolar automatic switch with thermal and electromagnetic overload releases</i> Interruttore automatico unipolare con sganciatori di sovraccarico termico ed elettromagnetico <i>EINPHASIGER UEBERSTROMAUSLOESER</i>					<i>Buzzer</i> Cicalino <i>Summer</i>																																		
C		Q22_N	<i>Bipolar automatic switch with thermal and electromagnetic overload releases</i> Interruttore automatico bipolare con sganciatori di sovraccarico termico ed elettromagnetico <i>BIPOLARER UEBERSTROMAUSLOESER</i>								C																															
		Q790_N	<i>Switch-disconnector tripolar maneuver with locking device</i> Interruttore-sezionatore di manovra tripolare con dispositivo di blocco <i>REPARATURSCHALTER</i>																																							
D		Q177_N	<i>Automatic circuit breaker 3 pole with release of magnetic overload</i> Interruttore automatico tripolare con sganciatore di sovraccarico magnetico <i>SICHERUNGSAUTOMAT</i>								D																															
		R1_N	<i>Resistor</i> Resistenza <i>HEIZWIDERSTAND</i>																																							
		S10_N	<i>Limit switch NO</i> Fine corsa NO <i>POTENZIALFREIER SCHLIESSER</i>																																							
E		T3_N	<i>Single-phase transformer with screen</i> Trasformatore monofase con schermo <i>EINPHASIGER TRANSFORMATOR</i>								E																															
F		Y2_N	<i>Solenoid valve closed (at opening)</i> Elettrovalvola Chiusa (in apertura) <i>MAGNETVENTIL GESCHLOSSEN (IN OEFFNUNG)</i>								F																															
<table><tr><td rowspan="4"></td><td colspan="4" rowspan="4">NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM</td><td>DATE</td><td>28/02/2023</td><td colspan="2">T1 / T2</td><td colspan="2">MAT :</td><td>4</td></tr><tr><td>DESIGNER</td><td>M.MASO</td><td colspan="2">Q.E. ABBATTITORE</td><td></td></tr><tr><td>CHECKED</td><td></td><td colspan="2">LEGENDA SIMBOLI</td><td colspan="2">COM : A0001443</td><td>FG. 8</td></tr><tr><td>APPROVED</td><td></td><td colspan="2">Symbollegende / Symbol legend</td><td colspan="2">FILE : A0001443.DWG</td><td>F.S.</td></tr></table>													NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM				DATE	28/02/2023	T1 / T2		MAT :		4	DESIGNER	M.MASO	Q.E. ABBATTITORE			CHECKED		LEGENDA SIMBOLI		COM : A0001443		FG. 8	APPROVED		Symbollegende / Symbol legend		FILE : A0001443.DWG		F.S.
	NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM				DATE	28/02/2023	T1 / T2		MAT :		4																															
					DESIGNER	M.MASO	Q.E. ABBATTITORE																																			
					CHECKED		LEGENDA SIMBOLI		COM : A0001443		FG. 8																															
					APPROVED		Symbollegende / Symbol legend		FILE : A0001443.DWG		F.S.																															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
LAYOUT

MAT :	
COM : A0001443	
FILE : A0001443.DWG	

8
FG 9
F.S.



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM


DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
LAYOUT

MAT:	
COM:	A0001443
FILE:	A0001443.DWG

9
FG 10
F.S.





NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE

MAT :
COM : A0001443
FILE : A0001443.DWG

10A
FG 11
F.S.



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM


DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	


T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE


MAT :	
COM : A0001443	
FILE : A0001443.DWG	

12
FG 13
F.S.









NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
INGRESSI
Eingänge / Inputs


MAT:	
COM:	A0001443
FILE:	A0001443.DWG

25
FG. 26
F.S.




WIRELESS CORE TEMPERATURE PROBES
 SONDE DI TEMPERATURA INTERNA WIRELESS
 KABELLOSER KERNTEMPORATURFUEHLER

OPTIONAL
 OPZIONALE



from
 EVD

11.4
 11.3



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																	
	=QG - MP1					=QG - MP3																																																					
	MORSETTIERA DI POTENZA / POWER TERMINAL BLOCK / LEISTUNGSKLEMMLEISTE					MORSETTIERA DI POTENZA 230V / POWER TERMINAL BLOCK 230V / LEISTUNGSKLEMMLEISTE 230 V																																																					
A	<table><tr><td>N</td><td>○</td></tr><tr><td>L1</td><td>○</td></tr><tr><td>L2</td><td>○</td></tr><tr><td>L3</td><td>○</td></tr><tr><td>13-1U</td><td>○</td></tr><tr><td>13-1V</td><td>○</td></tr><tr><td>13-1W</td><td>○</td></tr><tr><td>13-2U</td><td>○</td></tr><tr><td>13-2V</td><td>○</td></tr><tr><td>13-2W</td><td>○</td></tr></table>					N	○	L1	○	L2	○	L3	○	13-1U	○	13-1V	○	13-1W	○	13-2U	○	13-2V	○	13-2W	○	=QG - 10QS1 - MAIN - SWITCH - HAUPTSCHALTER =QG - 10QS1 - MAIN - SWITCH - HAUPTSCHALTER =QG - 10QS1 - MAIN - SWITCH - HAUPTSCHALTER =QG - 10QS1 - MAIN - SWITCH - HAUPTSCHALTER =A1 - 13EV1 - EVAP.FAN 1/2 - VERDAMPFERLUEFTER 1/2 =A1 - 13EV1 - EVAP.FAN 1/2 - VERDAMPFERLUEFTER 1/2 =A1 - 13EV1 - EVAP.FAN 1/2 - VERDAMPFERLUEFTER 1/2 =A2 - 13EV3 - EVAP.FAN 3/4 - VERDAMPFERLUEFTER 3/4 =A2 - 13EV3 - EVAP.FAN 3/4 - VERDAMPFERLUEFTER 3/4 =A2 - 13EV3 - EVAP.FAN 3/4 - VERDAMPFERLUEFTER 3/4					<table><tr><td>11-3</td><td>○</td></tr><tr><td>11-4</td><td>○</td></tr><tr><td>11-5</td><td>○</td></tr><tr><td>11-7</td><td>○</td></tr><tr><td>11-10</td><td>○</td></tr><tr><td>20-1</td><td>○</td></tr><tr><td>N04</td><td>○</td></tr><tr><td>N05</td><td>○</td></tr><tr><td>N06</td><td>○</td></tr></table>					11-3	○	11-4	○	11-5	○	11-7	○	11-10	○	20-1	○	N04	○	N05	○	N06	○	=A1 - 11R1 - DOOR - HEATERS - TUERRAHMENHEIZUNG =A1 - 11R1 - DOOR - HEATERS - TUERRAHMENHEIZUNG =A1 - 11V1 - SANITIZER - HYGIENESYSTEM =A1 - 11V1 - SANITIZER - HYGIENESYSTEM =A1 - 18YV1 - SOLENOID VALVE - MAGNETVENTIL =A1 - 18YV1 - SOLENOID VALVE - MAGNETVENTIL =A1 - 26HL1 - GREEN LIGHT =A1 - 26HL2 - ORANGE LIGHT =A1 - 26HA2 - BUZEER END CYCLE					
N	○																																																										
L1	○																																																										
L2	○																																																										
L3	○																																																										
13-1U	○																																																										
13-1V	○																																																										
13-1W	○																																																										
13-2U	○																																																										
13-2V	○																																																										
13-2W	○																																																										
11-3	○																																																										
11-4	○																																																										
11-5	○																																																										
11-7	○																																																										
11-10	○																																																										
20-1	○																																																										
N04	○																																																										
N05	○																																																										
N06	○																																																										
B												B																																															
C												C																																															
D												D																																															
E												E																																															
F												F																																															
		NUOVAIR INNOVATION FOR REFRIGERATION		NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM		<table><tr><td>DATE</td><td>28/02/2023</td></tr><tr><td>DESIGNER</td><td>M.MASO</td></tr><tr><td>CHECKED</td><td></td></tr><tr><td>APPROVED</td><td></td></tr></table>		DATE	28/02/2023	DESIGNER	M.MASO	CHECKED		APPROVED		T1 / T2 Q.E. ABBATTITORE MORSETTIERE <i>Klemmleiste / Terminal Blocks</i>		<table><tr><td>MAT :</td><td></td></tr><tr><td>COM : A0001443</td><td></td></tr><tr><td>FILE : A0001443.DWG</td><td></td></tr></table>		MAT :		COM : A0001443		FILE : A0001443.DWG		<table><tr><td>32</td></tr><tr><td>FG. 33 F.S.</td></tr></table>		32	FG. 33 F.S.																														
DATE	28/02/2023																																																										
DESIGNER	M.MASO																																																										
CHECKED																																																											
APPROVED																																																											
MAT :																																																											
COM : A0001443																																																											
FILE : A0001443.DWG																																																											
32																																																											
FG. 33 F.S.																																																											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																	

=QG - MA1

MORSETTIERA INTERFACCIAMENTO UNITA' ESTERNA

COMUNICATION CONNECTION WITH REMOTE COND.UNIT

KLEMMLEISTE STEUERLEITUNG ZUM EXTERNEN AGGREGAT

11-11	○	=U1 COMMON FOR STATUS - CONDENSING UNIT - STATUS EXTERENS AGGREGAT
18-2	○	=U1 - KL5 - STATUS - CONDENSING UNIT - STATUS EXTERENS AGGREGAT
18-3	○	=U1 - KL2 - HIGH PRESSURE - ALARM - HOCHDRUCK ALARM
18-4	○	=U1 - KL3 - LOW PRESSURE - ALARM - NIEDERDRUCK ALARM
18-5	○	=U1 - K4 - COMPRESSOR - ALARM - KOMPRESSOR ALARM
18-6	○	=U1 - KL6 - COMPRESSOR START - RELAY - RELAIS START EXTERNES AGGREGAT
11-10	○	=U1 - KL6 - COMPRESSOR START - RELAY - RELAIS START EXTERNES AGGREGAT



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
MORSETTIERE
Klemmleiste / Terminal Blocks

MAT :
COM : A0001443
FILE : A0001443.DWG

33
FG 34
F.S.

=QG - MA2

MORSETTIERA AUSILIARI / AUXILIARY TERMINALS / HILFSKLEMMLEISTE

A

B

C

D

E

F

PE	○
22-1	○
22-2	○
22-3	○
22-4	○
PE	○
PE	○
22-5	●
22-6	○
22-5	●
22-7	○
22-8	○
10-1A0	●
22-9	○
10-1A0	●
22-10	○
10-1A0	●
22-11	○
10-1A0	●
23-5	○
23-6	○
23-7	○
23-8	○
ID9	○
25-1	●
25-1	●
10-3A24	○
ID10	○
25-2	●
25-2	●
10-3A24	○
ID13	○
25-5	●
25-5	●
10-3A24	○

=A1 - 22T1 - AIR PROBE
 =A1 - 22T2 - EVAPORATOR PROBE - RAUMTEMPERATURFUEHLER
 =A1 - 22T3 - HEATER PROBE - HEIZUNGSFUEHLER (OPTIONAL)
 =A1 - 22T3 - HEATER PROBE - HEIZUNGSFUEHLER (OPTIONAL)
 =A1 - 22BP1 - LOW PRES. TRASD. - NIEDERDRUCKTRANSMITTER -1/24
 =A1 - 22BP1 - LOW PRES. TRASD. - NIEDERDRUCKTRANSMITTER -1/24
 =A1 - 22BP2 - HIGH PRES. TRASD. - HOCHDRUCKTRANSMITTER 0-30
 =A1 - 22BP2 - HIGH PRES. TRASD. - HOCHDRUCKTRANSMITTER 0-30
 =A1 - 22V1 - 0..10V EVAP.FAN 1/2/3/4 - VERDAMPFERLUEFTER 1/2/3/4
 =A1 - 22V1 - 0..10V EVAP.FAN 1/2/3/4 - VERDAMPFERLUEFTER 1/2/3/4
 =A2 - 22V2 - 0..10V EVAP.FAN 5/6/7/8 - VERDAMPFERLUEFTER 5/6/7/8
 =A2 - 22V2 - 0..10V EVAP.FAN 5/6/7/8 - VERDAMPFERLUEFTER 5/6/7/8
 =A3 - 22V3 - 0..10V HEATERS OPT.- HEIZUNG OPT
 =A3 - 22V3 - 0..10V HEATERS OPT.- HEIZUNG OPT
 =A4 - 22V4 - 0..10V INVERTER COMP.OPTIONAL - (INVERTER F. KOMPRESSOR)
 =A4 - 22V4 - 0..10V INVERTER COMP.OPTIONAL - (INVERTER F. KOMPRESSOR)
 =A1 - 23T1 - CORE - PROBE 1 - KERNTemperaturFUEHLER 1
 =A1 - 23T2 - CORE - PROBE 2 (OPT.) - KERNTemperaturFUEHLER 2 (OPT)
 =A1 - 23T3 - CORE - PROBE 3 (OPT.) - KERNTemperaturFUEHLER 3 (OPT)
 =A1 - 23T1 - CORE - PROBE 1 - KERNTemperaturFUEHLER 1
 =E1 - 25S1 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 1 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 1
 =E1 - 25S1 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 1 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 1
 =E1 - 25S2 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 2 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 2
 =E1 - 25S2 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 2 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 2
 =E2 - 25S3 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 3 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 3
 =E2 - 25S3 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 3 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 3
 =E2 - 25S4 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 4 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 4
 =E2 - 25S4 - EVAP.FAN MICRO SWITCH 4 - LUEFTERTUER-KONTAKTSCHALTER 4
 =E1 - 25S7 - DOOR MICRO SWITCH 1 - TUERKONTAKTSCHALTER 1
 =E1 - 25S7 - DOOR MICRO SWITCH 1 - TUERKONTAKTSCHALTER 1
 =E1 - 25S8 - DOOR MICRO SWITCH 2 - TUERKONTAKTSCHALTER 2
 =E1 - 25S8 - DOOR MICRO SWITCH 2 - TUERKONTAKTSCHALTER 2

27-1	○
27-2	○
27-3	○
27-4	○
PE	○
27-7	○
27-8	○
27-9	○
27-10	○

=E1 - 27BP1 - LOW PRES. TRASD.1 -0,5/7 bar - NIEDERDRUCKTRANSMITTER 1 -0,5/7 bar
 =E1 - 27BP1 - LOW PRES. TRASD.1 -0,5/7 bar - NIEDERDRUCKTRANSMITTER 1 -0,5/7 bar
 =E2 - 27T2 - EVAP. PROBE EXP 1 - VERDAMPFERFUEHLER 1
 =E1 - 27T1 - EVAP. PROBE EXP 1 - VERDAMPFERFUEHLER 1
 =E1 - 27YV1 - ELEC.EXP VALVE 1 - ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL 1
 =E1 - 27YV1 - ELEC.EXP VALVE 1 - ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL 1
 =E1 - 27YV1 - ELEC.EXP VALVE 1 - ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL 1
 =E1 - 27YV1 - ELEC.EXP VALVE 1 - ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL 1

A

B

C

D

E

F



NUOVAIR
 INNOVATION FOR REFRIGERATION

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
 INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
 Q.F. ABBATTITORE
 MORSETTIERE
 Klemmleiste / Terminal Blocks

MAT:
 COM: A0001443
 FILE: A0001443.DWG

34
 FG 35
 F.S.

=QG - MA3

PREDISPOSIZIONE PER WIRELESS TEMPERATURE SYSTEM / PREDISPOSITION FOR WIRELESS TEMPERATURE SYSTEM / KLEMMLEISTE FUER SCHNURLOSEN KT-FUEHLER

11-5	○
11-6	○
PE	○
B2-	○
B2+	○
sch	○

=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER
=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER
=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER
=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER
=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER
=QG - 31CENT1 - WIRELESS TEMPERATURE - SYSTEM - KABELLOSER KERNTemperaturFUEHLER



NUOVAIR
INNOVATION FOR REFRIGERATION

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	28/02/2023
DESIGNER	M.MASO
CHECKED	
APPROVED	

T1 / T2
Q.E. ABBATTITORE
MORSETTIERE
Klemmleiste / Terminal Blocks

MAT :
COM : A0001443
FILE : A0001443.DWG

35
FG 36
F.S.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																															
A	<table><tr><th>Nome/Item</th><th>Tipo/Type</th><th>Descrizione/Description</th><th>Costruttore/Marke</th><th>Quadro/Board</th><th>Fg/Sh</th><th>Q.ta/Q.ty</th></tr><tr><td>26HL2</td><td></td><td>Segnalazione luminosa</td><td></td><td>=QG</td><td>26</td><td>1</td></tr><tr><td>26KA1</td><td>2900931 1109546</td><td>RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo</td><td>Phoenix Contact Phoenix Contact</td><td>=QG</td><td>26</td><td>1 1</td></tr><tr><td>26KA2</td><td>2900931 1109546</td><td>RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo</td><td>Phoenix Contact Phoenix Contact</td><td>=QG</td><td>26</td><td>1 1</td></tr><tr><td>26KA3</td><td>2900931 1109546</td><td>RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo</td><td>Phoenix Contact Phoenix Contact</td><td>=QG</td><td>26</td><td>1 1</td></tr><tr><td>26KM1</td><td>276729</td><td>DILM9-01(24V50/60HZ) CONT POT 4KW 1NC</td><td>Eaton</td><td>=QG</td><td>26</td><td>1</td></tr><tr><td>27CENT1</td><td>EVD</td><td>CENTRALINA</td><td>CAREL</td><td>=QG</td><td>27</td><td>1</td></tr><tr><td>31CENT1</td><td>EVOWL</td><td>CENTRALINA</td><td>ITALCOPPIE</td><td>=QG</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>31GD1</td><td></td><td>ALIMENTATORE</td><td></td><td>=QG</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>4HA1</td><td></td><td></td><td></td><td>=QG</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>8KM1</td><td></td><td>Bobina contattore</td><td></td><td>=QG</td><td>11</td><td>1</td></tr></table>											Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	26HL2		Segnalazione luminosa		=QG	26	1	26KA1	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1	26KA2	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1	26KA3	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1	26KM1	276729	DILM9-01(24V50/60HZ) CONT POT 4KW 1NC	Eaton	=QG	26	1	27CENT1	EVD	CENTRALINA	CAREL	=QG	27	1	31CENT1	EVOWL	CENTRALINA	ITALCOPPIE	=QG	31	1	31GD1		ALIMENTATORE		=QG	31	1	4HA1				=QG	4	1	8KM1		Bobina contattore		=QG	11	1	
	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty																																																																																		
	26HL2		Segnalazione luminosa		=QG	26	1																																																																																		
	26KA1	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1																																																																																		
	26KA2	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1																																																																																		
	26KA3	2900931 1109546	RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo	Phoenix Contact Phoenix Contact	=QG	26	1 1																																																																																		
	26KM1	276729	DILM9-01(24V50/60HZ) CONT POT 4KW 1NC	Eaton	=QG	26	1																																																																																		
	27CENT1	EVD	CENTRALINA	CAREL	=QG	27	1																																																																																		
	31CENT1	EVOWL	CENTRALINA	ITALCOPPIE	=QG	31	1																																																																																		
	31GD1		ALIMENTATORE		=QG	31	1																																																																																		
4HA1				=QG	4	1																																																																																			
8KM1		Bobina contattore		=QG	11	1																																																																																			
										</																																																																															