



61020 Montecchio (PU) ITALY – Via Sicilia, 7
Tel. (0721) 919911 (r.a.) Telefax (0721) 490015
www.rivacold.com – info@rivacold.com

## Konformitätserklärung

gemäß der Anlage VII der Richtlinien 97/23 CE

Hiermit erklärt die	Fa. Rivacold	s.r.l. daß	folgende	Aggregate:

Blocksystem	
der Richtlinie 97/23 CE entspricht und einer Konformitätsbewertung unterzogen wurden.	Kälteaggregate
☐ Kat 0 ausgenommen gemäß Artikel 3.3 ☐ Kat I Modul A (interne Produktionskontrolle)	Serie FA, Serie SF, Serie FS, Serie TH
☐ Kat II Modul A1 (interne Produktionskontrolle und Überwachung der Endkontrolle) TÜV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH	

## Außerdem entspricht die o.g. Geräte folgender Richtlinien

98 / 37 CERichtlinie für Maschinen89 / 336 CEEEMV Verträglichkeit73 / 23 CEENiederspannungsrichtlinie

## Die o.g. Geräte wurden nach folgenden Normen gefertigt

EN 60204 - 1	Sicherheit der Maschine-elekt. Ausstattung der Maschine			
CEI EN 60335 -1	Sicherheit der Elektromaschinen			
CEI EN 60335 - 2 - 24	Sicherheit der Elektromaschinen			
UNI EN 292 – 1 UNI EN 292 - 2	Sicherheit der Maschine			
EN 378 – 1 prEN 378 - 2	Kühlanlagen und Wärmepumpen-Sicherheitsanforderungen und Umweltbedingungen			

Beschreibung der Druckbestandteile, aus denen die maschine besteht, sowie die Konformitätsbewertung

Beschreibung	Konformitätsbewertung					
	art 3.3	CATI	CAT II	CAT III	CAT IV	
Verdichter	-	Modulo <b>A</b>	Modulo <b>D1</b>	-	-	
Flüssigkeitssammler	-	Modulo A	Modulo <b>D1</b>	Modulo B1 + D	Modulo <b>B+D</b>	
Sicherheitsventil	-	-	-	-	Modulo G / B+D	
Sicherheitspressostat	-	-	-	-	Modulo <b>B+D</b>	
Ölabscheider	-	Modulo A	Modulo D1 / A1	Modulo B1 + D	-	
<b>Øls</b> sigkeitsabscheider		Modulo A	Modulo D1 / A1	-	-	
Wärmetauscher	-	Modulo B+D				
Filtertrockner -		Modulo A	Modulo <b>D1</b>	-	-	
Kollektoren	DN≤35mm	Modulo A	Modulo A1	Modulo B + C1	-	
Verrohrung	DN≤35mm	35≤DN≤108	-	-	-	

La Direzione Generale (Vitri Alceste)

